



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗКОМПЛЕКТРЕСУРС

400131, г. Волгоград, ул. Мира, 19, тел. 33-10-98, факс (8442) 33-11-12, 33-38-61, 33-29-57, E-mail gkr@vlnk.ru
 Р/с 4070281062600000469 Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Волгограде, г. Волгоград
 к/с 3010181050000000852, БИК 041806852, ОГРН 1023403451048,
 ИНН 3444976582, КПП 344401001, ОКПО 50498711, ОГВЗД 51.52.21 51.70 51.44.2

ИСК. № 476/16 ОТ « 20 » апреля 2005г.
 ВХОД. № _____ ОТ « _____ » _____ 2005г.

Директору
 ООО «ЛЕССОРБ»
 Г-ну Михалеву В.С.

Вниманию: Филмушкина Д.Н.

Отзыв о работе оборудования ООО «ЛЕССОРБ»

В октябре 2004 года проведена работа по установке защитного бонового заграждения на насосную станцию водопроводных очистных сооружений в Тракторозаводском районе г. Волгограда (п. Латошинка) для ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. Результат испытаний показал, что боновые заграждения БЗ-800 стоят устойчиво, фартук не подворачивается. Ликвидация нефтяного пятна производилась щеточным нефтесборщиком СЦ-10 и пороговым нефтесборщиком СП-4. Производительность по чистой нефти до 12 м³/ч, по нефтепродуктам 32 м³/ч (дизельное топливо). Производительность по нефти 20 м³/ч, по нефтепродуктам 37 м³/ч. Температура воздуха +17, волнение 1 балл, скорость течения 1 м/с, температура воды +10°C.

Оборудование доказало свою надежность и работоспособность. Характеристики оборудования полностью соответствуют паспортным данным по производительности.

С уважением,
 Директор

В.С. Воловик